

Energetische Qualität und Netzverluste 2022 –

Fernwärmenetz Speyerbach Carré / IBAG

Das Fernwärmenetz Speyerbach Carré / IBAG der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH wird aus einer Heizzentrale Am Speyerbach 85 mit einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk (BHKW) und zwei Erdgaskesseln mit Wärme gespeist. Ein Großteil der umliegenden Mehrfamilienhäuser wird über das Fernwärmenetz Speyerbach Carré / IBAG mit Wärme versorgt.

Anteil eingesetzter Energieträger inklusive der Wärmeerzeugungstechnologien

Eingesetzter Energieträger	Wärmegewinnungstechnologie	Anteil (%)
Erdgas	Verbrennung in BHKW	84%
Erdgas	Verbrennung in Erdgaskessel	16%

Anteil erneuerbarer Energieträger

Der Anteil an erneuerbaren Energieträgern beträgt 0%.

Treibhausgasemissionen der Fernwärmeerzeugung

Das Wärmenetz hat folgende Emissionsfaktoren:

	GEG Anl. 9 / FW 309-1	CO ₂ -Kostenaufteilung
KWK-Allokationsmethode	Stromgutschrift	Finnische
Brennstoffvorkette und CO ₂ -Äquivalente	enthalten	nicht enthalten
Hilfs- und Antriebsstrom	enthalten	nicht enthalten
Anwendungsbereich	GEG / Energieausweise	CO ₂ KostenAufG
Emissionsfaktor	0 g / kWh	0,25255 kg / kWh

Primärenergiefaktor Fernwärmenetz

(gültig bis 23.10.2023)

$f_{P,FW} = 0,52$

(gültig bis 6.11.2026)

$f_{P,FW} = 0,68$

Wärmenetzverluste

Wärmenetzverluste = 237,8 MWh_{th}/a