

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Wärmenetz AM JAHNPLATZ in Neustadt an der Weinstraße
der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (§ 22 Absatz 2 GEG)	0,52
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	0,52
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (Anlage 9 GEG)	0,00 g/kWh

Datenbasis: Bilanzdaten 2025

gültig bis: 06.04.2029
ausgestellt am: 07.04.2026
von: Barbara Litzka
f_p-Gutachter nach FW 609

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
Schlachthofstr. 60
67433 Neustadt
Tel.: 06321 / 402-316
Mail: litzka@swneustadt.de
www.swneustadt.de