

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz Speyerbach Carré / IBAG in Neustadt an der Weinstraße der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

| | |
|--|------|
| Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (§ 22 Absatz 2 GEG) | 0,79 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG) | 0,79 |
|---|------|

| | |
|---|-------------|
| Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (Anlage 9 GEG) | 14,30 g/kWh |
|---|-------------|

Datenbasis: Bilanzdaten 2024

| | |
|-----------------|---|
| gültig bis: | 06.04.2029 |
| ausgestellt am: | 07.04.2026 |
| von: | Barbara Litzka f _p -Gutachter nach FW 609 |

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH

Schlachthofstr. 60
67433 Neustadt
Tel.: 06321 / 402-316
Mail: litzka@swneustadt.de
www.swneustadt.de